Prüfzentrum für Bauelemente

K U R Z B E R I C H T Nr. 2023-07-0648-K3

Version 1.de

Prüfung des Feuerwiderstandes nach DIN EN 1634-2 : 2009-05 „Prüfungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Fenster und Beschläge/ Teil 2: Charakterisierungsprüfungen zum Feuerwiderstand von Beschlägen“ von Blindzylindern.

Antragsteller W+M Weissensee Metallwaren GmbH
An der Industriebahn 23
13088 Berlin

Bauart Längenvariable Blindzylinder für Einsteckschlösser.

Produktbezeichnung **Blindzylinder** **UBZ**

Prüfergebnis Gemäß Prüfbericht 2023-07-0648-B2 erfüllt der gemäß den Parametern nach DIN EN 1363-1 mit den Vorgaben nach DIN EN 1634-2 geprüfte Blindzylinder USB eine Feuerwiderstandszeit von 37 min. in der geprüften Türflügelkonstruktion aus Holz und Holzwerkstoffen T30-1-FSA „Typ H1“ 49/ST gemäß ABZ T-6.20-1879.

Ein Durchbrand war innerhalb der Prüfdauer von 37 min. nicht festzustellen

Gültigkeitsdauer **Laufzeit DIN EN DIN EN 1634-2 : 2009-05**

signiert von: Andreas Nerz am: 28.05.2024 mit: digiSeal® by secrypt

Andreas Nerz
Institutsleiter

Stephanskirchen
28.05.2024

signiert von: Harald Kopp am: 28.05.2024 mit: digiSeal® by secrypt

Dipl.-Ing. (FH) Harald Kopp
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644